



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H12230

Срок действия с 25.08.2020

по 24.08.2023

№ 0511028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Песок для строительных работ II класс мелкий. Серийный выпуск.

код ОК
08.12.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8736-2014

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ». ОГРН: 1195081030430, ИНН: 5042151191, КПП: 504201001. Адрес: 141371, РОССИЯ, Московская обл., г. Хотьково, ул. Лихачева, д.6, пом.133, к.3, телефон: +7(496)5432278, адрес электронной почты: aktivdmd@yandex.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ». ОГРН: 1195081030430, ИНН: 5042151191, КПП: 504201001. Адрес: 141371, РОССИЯ, Московская обл., г. Хотьково, ул. Лихачева, д.6, пом.133, к.3, телефон: +7(496)5432278, адрес электронной почты: aktivdmd@yandex.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/U-25/08/20 от 25.08.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13); Экспертное заключение №002651 от 19.08.2020, выданного органом инспекции ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" (аттестат аккредитации №RA.RU.710250 от 16.11.2017г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

подпись

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

19. 08. 2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Донкина

19. 08. 2020



Экспертное заключение

№ **002651**

от **19. 08. 2020**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Песок строительный на части участка «Овчинки» площадью 38,7 га, расположенного в 0,3 км юго-восточнее д. Заболотье городского округа Домодедово Московской области

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «АКТИВ», 141371 Московская область, город Хотьково, улица Лихачева, д.6, пом.133, к.3, Российская Федерация,
ИНН 5042151191, ОГРН 1195081030430

Производитель: ООО «АКТИВ», 141371 Московская область, город Хотьково, улица Лихачева, д.6, пом.133, к.3, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 № 002667/ОИ от 18.08.2020г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ»
- Протокол №08/06-194/ЮТ-20 от 05 августа 2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: строительство

Продукция производится по: ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол №08/06-194/ЮТ-20 от 05 августа 2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II.. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
<i>Типовой образец:</i> Песок строительный на части участка «Овчинки» площадью 38,7 га, расположенного в 0,3 км юго-восточнее д. Заболотье городского округа Домодедово Московской области			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		392 ± 97	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		17 ± 11	
Активность 226Ra, Бк/кг		12 ± 9	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	87±49	

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Песок строительный на части участка «Овчинки» площадью 38,7 га, расположенного в 0,3 км юго-восточнее д. Заболотье городского округа Домодедово Московской области, производитель: ООО «АКТИВ», 141371 Московская область, город Хотьково, улица Лихачева, д.6, пом.133, к.3, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене



Путинцев В.А.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: +7499-14185-23; +7495-970-97-74; +7926-293-00-06

Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в

отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№08/06-194/ЮТ-20 от 05 августа 2020 года**

1. Наименование предприятия,
организации (заявитель), адрес:

ООО «АКТИВ»

141371 Московская область, город Хотьково, улица Лихачева, д.6, пом.133, к.3, Российская Федерация

Заявка №-194/20 от 22.07.2020 г.

2. Наименование продукции, область применения:

Песок строительный на части участка «Овчинки» площадью 38,7 га, расположенного в 0,3 км юго-восточнее д. Заболотье городского округа Домодедово Московской области

Область применения: строительство

3. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы)

Песок строительный на части участка «Овчинки» площадью 38,7 га, расположенного в 0,3 км юго-восточнее д. Заболотье городского округа Домодедово Московской области, в кол-ве 2 кг.

4. Дата получения образца на испытание

24 июля 2020 г.

5. Дата проведения испытаний

24 июля – 05 августа 2020 г.

6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299), Глава II. Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества

7. Код образца (пробы): .08-06.194.12.01.Д-20

8. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:

ООО «АКТИВ», адрес: 141371 Московская область, город Хотьково, улица Лихачева, д.6, пом.133, к.3, Российская Федерация

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Результаты испытаний

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Типовой образец: Песок строительный на части участка «Овчинки» площадью 38,7 га, расположенного в 0,3 км юго-восточнее д. Заболотье городского округа Домодедово Московской области			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		392 ± 97	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		17 ± 11	
Активность 226Ra, Бк/кг		12 ± 9	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	87±49	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Заведующий лабораторией

Д.А. Богомолов

Подпись



Испытательная лаборатория ООО «ТАНТАЛ»
Аттестат аккредитации РОСС.RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13 от 04.11.2019г.

«Утверждаю»
Руководитель
ИЛ ООО «ТАНТАЛ»



Новикова М.Н.

«25» августа 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 001/U-25/08/20 от «25» августа 2020 г.

Песок для строительных работ II класса мелкий

ООО «АКТИВ»

Результаты исследований распространяются только на испытанные образцы продукции.
Частичная или полная перепечатка или копирование данного протокола
без разрешения ИЛ запрещается

НД на продукцию: ГОСТ 8736-2014

Образцы, представленные для проведения исследований: *песок для строительных работ II класса мелкий*

Изготовитель: *ООО «АКТИВ», 141371, Московская обл., г. Хотьково, ул. Лихачева, д.6, пом.133, к.3*

Заявитель: *ООО «АКТИВ», 141371, Московская обл., г. Хотьково, ул. Лихачева, д.6, пом.133, к.3*

1. Место исследований

Помещение Испытательной лаборатории ООО «ТАНТАЛ»

2. Условия проведения исследований

Температура окружающей среды

+22°C

Относительная влажность воздуха

64%

Атмосферное давление

752 мм рт. ст.

(если другие условия не указаны в методике испытаний)

3. Цель проведения исследований

Сертификация продукции

4. Программа и метод исследований

Методика исследований: ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 25584-90

Результат идентификации изделий: сведения, указанные в маркировке изделия соответствуют технической документации.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Номера пунктов требований по НД	Наименование видов исследований и проверяемых параметров	Результаты исследований	Соответствие требованию
1	2	3	4
ГОСТ 8736	Песок для строительных работ Технические условия		
	Зерновой состав:		
	- полный остаток при расसेве на сите с сеткой №063, 10-30%	18,6	соотв.
	- модуль крупности, Мк св.1,5-2	1,5	соотв.
	Содержание зерен крупности:		
	- менее 0,16мм, не более 20%	4,92	соотв.
	- свыше 5мм, не более 10%	2,56	соотв.
	- свыше 10мм, не более 0,5%	0,4	соотв.
	Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 5%	0,8; 1,3 Среднее значение – 1,1	соотв.
	Содержание глины в комках не более 0,5%	0,29; 0,24 Среднее значение – 0,26	соотв.
	Наличие органических примесей (бесцветно или слабее эталона раствора)	Бесцветно	соотв.
	Насыпная плотность, кг/м ³	1410	
	Пустотность, %	43,1	
	Истинная плотность зерен, г/см ³	2,75	
	Влажность, %	2,3	
	Содержание серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) сульфатов (гипс, ангидрид и др.) в пересчете на SO ₃ , %	0,1	
	Не более 1		
	Коэффициент фильтрации, м/сут.	0,2	

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы и предложения: песок для строительных работ II класса мелкий, изготовленный ООО «АКТИВ» (адрес: 141371, Московская обл., г. Хотьково, ул. Лихачева, д.6, пом.133, к.3), выдержал исследования и соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014.

Протокол составил:



Чижев А.В.